

Od Tomasz Grabowski
Dział Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Łęborku

T 59 841 63 55

Znak EOP-58MMD-000189-2017
Dot. uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej
w m. Oskowo, gm. Cewice

Do INŻYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gałka

ul. Zofii Witkowskiej 23a
84-300 Łębork

Łębork, 21 czerwca 2017 roku

W związku z otrzymaniem zlecenia wykonania usługi z dnia 20.06.2017 r. - uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w m. Oskowo na dz. nr 73, 74/13, 17/14, 76 - w załączeniu przekazujemy uzgodniony egzemplarz projektu zagospodarowania terenu. Jednocześnie informujemy, że faktura za wykonanie usługi zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany w zleceniu.

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Łęborku

Jerzy Wierzchnicki

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Łęborciu
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 99 841 63 03



UZGODNIENIE NR 4404 Z DNIA 21.06.2019r.

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na mapach ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN-IE-05 100 i PN-IE-05 125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

UWAGA: *uzgodniono w zakresie kolizji*

*2 sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV
Na dz. nr 74/13 w miejscu kolizji na kablu
założyć mu osłonę dwudzielną*

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej

[Signature]
Tomasz Grabowski