

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.ZIR.271.34.2015** w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, wraz z infrastrukturą*

## WYJAŚNIENIE

*treści SIWZ*

*Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

**Pytanie 1** – W rozdziale IV część I pkt 2 ppkt 7 SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia objęto „Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie ciąg pieszy, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych”. Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość braku uzyskania takiej zgody (w przypadku gruntów prywatnych) i kto poniesie koszty związane z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę a koszty projektu będą już zaawansowane?

Zamawiający informuje, iż w zakresie części I zamówienia należy opracować dokumentację projektową w pasie drogi powiatowej i nie przewiduje się zajmowania gruntów prywatnych. Zgodnie z zapisami SIWZ umowa ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca ma dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić dokumentację projektową do pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie zamówienie nie zostanie uznane za zakończone.

**Pytanie 2** – w przypadku braku zgody istnieje możliwość realizacji zadania poprzez umowę ZRID czy Zamawiający bierze pod uwagę taką ewentualność?

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje realizacji zadania poprzez umowę ZRID.

**Pytanie 3** – Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość wystąpienia konieczności wykonania podziałów działek przyległych do pasa drogowego w przypadku, gdy ciąg pieszo-rowerowy (wraz ze skarpą) fizycznie nie zmieści się w istniejącym pasie?

Zamawiający informuje, iż przewiduje taką sytuację.

**Pytanie 4** – w przypadku zaistnienia konieczności podziału działek przyległych kto ponosi ich koszt?

Zamawiający informuje, iż w przypadku zaistnienia konieczności podziału działek przyległych koszty ich podziału zostaną ustalone odrębnym, niezależnym od umowy postępowaniem pomiędzy gminą a właścicielem gruntu. Tym samym koszt podziału będzie spoczywał na Zamawiającym.

**Pytanie 5** – w jakiej ilości należy przyjąć ewentualne podziały działek? Czy do kalkulacji przyjąć zastabilizowanie wydzielonych działek?  
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 4.

**Pytanie 6** – Zgodnie z SIWZ CZĘŚĆ II pkt 1. „odprowadzenie wód opadowych z drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej” natomiast w pkt 2 „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pkt 8 wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do istniejącego stawu...” Czy woda opadowa ma być odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej czy do stawu?

Zamawiający informuje, iż na ul. Węgrzynowicza istnieje kanalizacja deszczowa, z której wody odprowadzane są do stawu. Projektując należy zastosować zgodnie z zapisami SIWZ odprowadzenie wód opadowych do tejże kanalizacji wraz z separatorem koalescencyjnym z osadnikiem i jeżeli będzie to wymagane wykonać operat wodnoprawny.

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Pernal

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)