

Cewice, dnia 2014-08-14

Do wszystkich Wykonawców nr post ZP.ZIR.271.45.2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.ZIR.271.45.2014**. w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach – **Etap I budowa oświetlenia ulicznego**

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.

Pytanie 1

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Odpowiedź pytanie 1

Gwarancją objęta jest cała inwestycja, w tym m.in. słupy i oprawy, i wynosi ona 36 miesięcy od dnia podpisania bez usterek protokołu końcowego robót.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej - ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem - ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach.

Odpowiedź pytanie 2

Zamawiający dopuszcza jako równoważne słupy z kompozytu pod warunkiem zachowania równoważności pod względem wysokości i wytrzymałości mechanicznej.

Pytanie 3

Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm - np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron - np. deszcz.

Odpowiedź pytanie 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony mniejszym od IP44.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa?

Odpowiedź pytanie 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

JWA

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal