



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Cewice, dnia 2013-07-04

Do wszystkich Wykonawców nr post **ZP.ZIR.271.24.2013**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.ZIR.271.24.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia publicznego

Zakres modyfikacji jest następujący



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ROZDZIALE III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST

3) *Tranzytowy grawitacyjny kanał sanitarny z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie*

- a) Rurociąg Ø225 PE 100 SDR26 L = 1920,0 mb – wykopem liniowym
- b) Rurociąg Ø250 PE TS SDR11 L= 2349,0 mb w tym: wykopem liniowym L=49,0 mb, metodą przewiertu sterowanego lub przecisku L= 2300,0 mb . Szczegółowe zestawienie rur ochronnych oraz odcinki kanału sanitarnego wykonane metodą przewiertu sterowanego lub przecisku zawiera projekt budowlany.
- c) Uzbrojenie kanału sanitarnego:
 - kolumny płuczająco-spustowe z zaślepką – 12 kpl
 - kolumna płuczająco-spustowa ze stojakiem hydrantowym – 1 kpl (wykonanie specjalne zgodnie z rys. 26 projektu budowlanego)
 - stojak hydrantowy – 2 szt,
 - kolumna napowietrzająco- odpowietrzająca – 1 kpl
 - studnie kanalizacyjne DN 1200 mm z polimerobetonu – 2 kpl
 - studnie betonowe DN1000 mm – 2 kpl
 - studnie betonowe kaskadowe DN1000mm – 3 kpl

W ROZDZIALE III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWINNO BYĆ

3) *Tranzytowy grawitacyjny kanał sanitarny z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie*

- a) Rurociąg Ø225 PE 100 SDR26 L = 1920,0 mb – wykopem liniowym
- b) Rurociąg Ø250 PE TS SDR11 L= 2349,0 mb w tym: wykopem liniowym L=49,0 mb, metodą przewiertu sterowanego lub przecisku L= 2300,0 mb . Szczegółowe zestawienie rur ochronnych oraz odcinki kanału sanitarnego wykonane metodą przewiertu sterowanego lub przecisku zawiera projekt budowlany.
- c) Uzbrojenie kanału sanitarnego:
 - kolumny płuczająco-spustowe z zaślepką – 12 kpl
 - kolumna płuczająco-spustowa ze stojakiem hydrantowym – 1 kpl (wykonanie specjalne zgodnie z rys. 26 projektu budowlanego)
 - stojak hydrantowy – 2 szt,
 - kolumna napowietrzająco- odpowietrzająca – 1 kpl
 - studnie kanalizacyjne DN 1200 mm z polimerobetonu – 2 kpl
 - studnie betonowe DN1000 mm – 2 kpl
 - studnie betonowe kaskadowe DN1000mm – 3 kpl
- d) Zamawiający dopuszcza zamianę rur TS na rury alternatywne PE100 RC trójwarstwowe, o parametrach technicznych nie gorszych od rur TS. Które posiadają równoważne cechy, szczególnie dot. odporności na zarysowania, naciski punktowe. Rury muszą posiadać certyfikat zgodności lub inny dokument potwierdzający ich zgodność ze specyfikacją techniczną PAS 1075 dla rur dedykowanych do technologii metod bezwykopowych

W ROZDZIALE XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY JEST:

11. Oferta musi zostać złożona w jednym egzemplarzu, w nieprzejrystym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Opakowanie powinno zostać zaadresowane następująco:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

URZĄD GMINY
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

oraz powinny zostać opatrzone napisem:

**Oferta na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia –
Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Oskowo Gmina Cewice.**

Nie otwierać przed dniem 2013-07-08 i godziną 11¹⁵.”

W ROZDZIALE XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY POWINNO BYĆ:

11. Oferta musi zostać złożona w jednym egzemplarzu, w nieprzezroczystym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Opakowanie powinno zostać zaadresowane następująco:

URZĄD GMINY
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

oraz powinny zostać opatrzone napisem:

**Oferta na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia –
Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Oskowo Gmina Cewice.**

Nie otwierać przed dniem 2013-07-11 i godziną 11¹⁵.”

W ROZDZIALE XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT JEST:

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie na adres podany w rozdziale XIII pkt 11 do dnia **2013-07-08 do godziny 11⁰⁰**;
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert:
 - 1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **2013-07-08 do godziny 11¹⁵ w sali nr 1**

**W ROZDZIALE XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
POWINNO BYĆ:**

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie na adres podany w rozdziale XIII pkt 11 do dnia **2013-07-11 do godziny 11⁰⁰**;
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert:
 - 1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **2013-07-11 do godziny 11¹⁵ w sali nr 1**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal

(podpis kierownika Zamawiającego)