




Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
z siedzibą organu wykonawczego Gminy
84-312 w CEWICACH



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

ul. W. Witosa 16 NIP 841-16-22-753 REGON 770976750		Cewice, dnia 2011-09-20
(oznaczenie Zamawiającego)		
Do wszystkich Wykonawców nr post ZPZ.ZIR.271.22.2011.		
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPZ.ZIR.271.22.2011. w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etap II) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice.”		
WYJAŚNIENIE treści SIWZ		
Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.		
Pytanie 1.		
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku prosimy o wyjaśnienie: W części Łebunia – budowa sieci wodociągowej w poz. 34 Przedmiar robót przewiduje wykonanie 2 hydrantów przeciwpożarowych, tak jak w opisie technicznym, natomiast schemat węzłów połączeniowych wskazuje na zastosowanie trzech hydrantów, odpowiednio w węzłach W5, W7, W9. Prosimy o podanie, która wartość jest prawdziwa.		
Odpowiedź		
Zamawiający informuje, iż na schemacie węzłów połączeniowych w węźle W9 naniesiono istniejący hydrant przeciwpożarowy. W związku z powyższym należy przyjąć zamontowanie 2 hydrantów p.poż. w węźle W5 i W7, zgodnie z Przedmiarem robót dla tej części inwestycji.		
MAW		
 WÓJT mgr inż. Jerzy Pernal		
(podpis kierownika Zamawiającego)		