



Linia zasilająca Szafkę SO
YKY5x6mm2 w wykopie L=23m
w budynku L=9m
linia od SO do Słupów
YKY5x6mm2 w wykopie L=272m
YKY5x6mm2 w słupach L=14m
słup stalowy ośmiokątnyMABO 12/60/3P-8szt
NAŚWIETLACZ ASYMETRYCZNY
JOLLY 2 SPEC. AS HPL-T 400W E40 -16szt
fundament do słupa
F-150V/43 300×300 M24-8szt

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż.JERZY KUBACKI ul. Piotra Skargi 51 tel/fax (0-59) 8623-665, tel.kom. 0-601653025				PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLЕНИЯ KOMPLEKSU SPORTOWEGO przy SP na dz.nr175,176/6 obr..Sierakowice			
PRZEDMIOT RYS.		SCHEMAT OŚWIETLENIA BOISK					
SKALA:		nr. rys.		E-2			
PROJEKTOWAŁ :		inż. Jerzy Kubiacki		Data		Podpis	
OPRACOWAŁ :		inż. Jerzy Kubiacki		BK.IIF./7342/324/98			
SPRAWDZIŁ :		inż. Krystyna Majewska		POM/0150/POOE/06		06.2011r.	