

**GMINA CEWICE**

z siedzibą organu wykonawczego: Gminy  
84-312 w CEWICACH  
ul. W. Witosa 16  
NIP 841-16-22-753  
REGON 770979750

Cewice, dnia 2011-07-25

(oznaczenie Zamawiającego)

**Do wszystkich Wykonawców nr post ZPZ.ZIR.271.9.2011.****Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPZ.ZIR.271.9.2011. w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach”.****WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.


**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału, np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym- wymagania”.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym pod warunkiem, iż będą one odpowiadały parametrom wytrzymałościowym słupów zastosowanych w projekcie.

MAW/AKA

**WÓJT**  
  
Jerzy Pernal  
(podpis kierownika Zamawiającego)