

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZSC.3411-5/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSC.3411-5/10 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający określi z jakiego rodzaju drewna powinny zostać wykonane urządzenia zabawowe (drewno lite, drewno klejone)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami opisu budowlanego dołączonego do SIWZ elementy drewniane urządzeń zabawowych winny zostać wykonane z drewna litego spełniającego przytoczone w projekcie normy.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający określi jakiego rodzaju mocowanie drewnianych elementów nośnych przewidywane jest dla urządzeń zabawowych – bezpośrednie mocowanie w grunt z zabetonowaniem, mocowanie na kotwach z zabetonowaniem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że urządzenia zabawowe powinny zostać zamocowane na kotwach z zabetonowaniem. Betonowanie drewna jest niedopuszczalne. Konstrukcja powinna być stabilna, wypoziomowana, a grunt wyrównany i dobrze zagęszczony – ubity.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający określi jednoznacznie, czy wykonanie podłoża bezpiecznego planuje na całej powierzchni placu zabaw, czy tylko w strefach urządzeń zabawowych?

Odpowiedź

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. A1) podłoże bezpieczne należy wykonać na całej powierzchni placu zabaw oznaczonej kolorem żółtym (patrz legenda)

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga wykonania obrzeża z palisady wzdłuż zewnętrznych krawędzi placu zabaw, czy w obrysie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem SIWZ i projektem zagospodarowania terenu palikujemy całość strefy bezpieczeństwa po obwodzie, a nie poszczególne strefy bezpieczeństwa wokół pojedynczych urządzeń.

Pytanie 5.

Jaka powinna być średnica palików tworzących palisadę?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zaprojektowano paliki o \varnothing 10 cm. Dane te znajdują się w opisie do planu zagospodarowania terenu, gdzie kolorem żółtym oznakowano strefę bezpieczeństwa z podaniem parametrów opalikowania.

Pytanie 6.

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na wymianę podłoża na całym placu lub pod urządzeniami zabawowymi powinny ulec zmianie parametry obrzeży z palisady. Wymiana gruntu na głębokość 30 cm spowoduje, że długość elementów obrzeży (palisada) zagłębionych w grunt rodzimy muszą wzrosnąć do wartości wystarczającej aby palisady były stabilne i utrzymały podłoże bezpieczne w określonych granicach. W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Zamawiający poda ostateczne wymiary elementów obrzeży:

- głębokość posadowienia w gruncie rodzimym
- ostateczne wymiary (całkowita długość pionowych elementów, wysokość ponad grunt)

Odpowiedź

Palisada z palików o \varnothing 10 cm i długości 100cm – głębokość posadowienia (wbicia) 100cm. Palisada zlicowana z powierzchnią gruntu.

Pytanie 7.

Jaka ma być średnica piaskownicy z bali \varnothing 20?

Średnica wewnętrzna (wypełnienie piaskiem) wynosi 300cm.

Pytanie 8.

Jak wysoka ma być ściana piaskownicy oraz na jaką głębokość należy wkopać palisadę – jeżeli korygowana będzie całą powierzchnia placu zabaw, to część piaskownicy znajduje się na jej terenie (wybrany grunt na głębokość 30 cm)

Wysokość ściany piaskownicy wynosi 30cm. Wysokość bali 120cm. Głębokość wbicia 90cm.

Pytanie 9.

Jaki ostatecznie koszt do koszykówki wybrał inwestor (inny wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu, a inny w części opisowej)?

W projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1A) podano przykładowe wyposażenie placu zabaw. W opisie podano podstawową funkcję, które dane urządzenie musi spełniać, nie wykluczając dodatkowych funkcji. Należy dobrać koszt do koszykówki (zestaw zabawowy) mając na uwadze wiek użytkowników placu zabaw to jest dzieci w wieku 6-12 lat. To samo dotyczy pozostałych urządzeń – w opisie podano minimalne wymagania. Wszystkie urządzenia muszą spełniać przytoczone w opisie normy. Ostateczne umiejscowienie elementów placu zabaw i związanych z nimi stref bezpieczeństwa wyniknie z ostatecznego wyboru elementów.

DYREKTOR

mgr Iwona Mielęczyk

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)