

Cewice, dnia 2010-09-06

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI-RG.3411-12/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI-RG.3411-12/10 w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**


Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wymianę stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach.**

Pytanie 1.

Czy poszerzenie należy zastosować po całym obwodzie okna? Proszę o podanie szerokości poszerzenia.

Odpowiedź

Poszerzenie należy uwzględnić po bokach ramy oraz na górnej ramie. Poszerzenie powinno mieć szerokość od 3 do 5 cm.


mgr Grzegorz Palasz
(1)