

Cewice, dnia 2010-02-22

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-01/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-01/10w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach**

Pytanie 1.

W przedmiarze brak dokumentu – przyklejenia siatki zbrojeniowej na płytach OSB oraz szpachlowanie powierzchni pod płytki klinkierowe elewacyjne. Powyższe wynika z opisu – rys nr 9. Czy ująć te elementy w wycenie oferty?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy ująć przyklejenie siatki zbrojeniowej (z tworzywa sztucznego) na klej do płyt OSB. Szpachlowanie nie występuje.

Pytanie 2.

W przedmiarze (w poz. 14) zaniżono ciężar łączy płyt z ceownika zimno giętego: winno być 1.701,0 kg (30 szt. X 12,0 m x 4,5 kg x 1,05) jest 1.380,0 kg. Czy należy w ofercie zwiększyć ciężar płyt?

Odpowiedź


Zamawiający informuje, iż ciężar przyjęty w przedmiarze jest właściwy.

Pytanie 3.

Z opisu technicznego pkt 4.8. wynika, że w pomieszczeniach socjalnych ściany winny być wyłożone glazurą, w przedmiarze brak licowania ścian glazury. Czy należy w ofercie ująć licowanie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż pkt 4.8. dotyczy pomieszczeń sanitarnych, tj. WC. Należy tam ująć glazurę do wysokości 2,20 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach socjalnych należy wyłożyć glazurę jak w opisie pkt 4.8.


mgr Grzegorz Palasz
(1)

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)