

Cewice, dnia 16-09-2009 roku

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-14/09

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-14/09 w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.***

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ


Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Maszewie Lęborskim**

Pytanie 1.

W SIWZ wymaga się kierownika budowy bez ograniczeń mimo, iż budynek nie przekracza kryteriów kierownika z ograniczeniami. Proszę o wyjaśnienie dlaczego żąda się takich kwalifikacji zawodowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją techniczną dla przedmiotowego postępowania wysokość jednej kondygnacji przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Domu Kultury w Maszewie Lęborskim przekracza 6 m. W związku z powyższym wymagane są uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

z up. WÓJTA

mgr inż. Marek Kuciel
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)