

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 58319-2009 z dnia 2009-04-03 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Cewicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowę sieci wodociągowej: Wykonana z rur  $\varnothing$  110x4.2 PVC -U SDR 26 PN10 w ul. Spacerowej od ul....

Termin składania ofert: 2009-04-27

---

**Cewice: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa.**

**Numer ogłoszenia: 79731 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 58319 - 2009r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowę sieci wodociągowej: 2. Wykonana z rur  $\varnothing$  110x4,2 PVC -U SDR 26 PN10 w ul. Spacerowej od ul. Witosa do ul. PKWN, oznaczona w projekcie od W0 do W11 o długości = 522 mb. 3. Doprowadzenie wody do działek budowlanych wykonane z rur  $\varnothing$  90x4,3 PVC-U SDR 21 PN10 od W7 do W7F o długości = 166,18 mb, dodatkowo odcinek W7-HP1 = 2,04 m, odcinek W7F - HP2 = 1,84 m. Dodatkowo przyłącze z rur  $\varnothing$  32x2,4 PE 80 PN10, długość przyłączy = 65,77 m szt.-7, studnie wodomierzowe  $\varnothing$  1000 mm szt.-7. 4. Węzeł W11 należy wykonać w całości wraz z odcinkiem rury 6 mb w kierunku węzła W12 z zaślepieniem rury.

5. Zamówienie wymaga armatury tj. zasuw klasy nie gorszej jak produkt AVK lub równoważny pod względem materiałów tj. żeliwo sferoidalne GGG-50, powłoki z farby epoksydowej, trzpień - stal nierdzewna, uszczelki z gumy EPDM i gumy NBR, oraz wymóg wykonania połączeń śrubowych zgodnie z pkt 5.3.4 projektu budowlanego - jako bezwzględny. 6. Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej 7. Modernizacja studni w ul. Spacerowej o rzędnych 155/24/151,25 wykonaną z PE Ø425, na studnię z kręgów betonowych Ø 1200. 2.2.2. Sieć wykonać z rur PCV-U klasy SDR 34 Ø200x5,9 łączonych na uszczelki, długość = 169,48 m od Si do S5 = 169,48 m 8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160x4,7 klasy SDR 34, długość = 51,59m szt 7; studzienki rewizyjne Ø 315 PE szt. 7. 9. Do Wykonawcy należy również: zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych, przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury drogowej. 10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na wykonane roboty (materiały i robociznę) 36-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - Dokumentacja projektowa - Przedmiar robót.

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.**

**II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 180247.55 PLN.**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

## **SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 25.05.2009.

**V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk, ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice, kraj/woj. pomorskie.

**V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ**

**I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)**

**Cena wybranej oferty:** 115434.05

**Oferta z najniższą ceną:** 115434.05 **oferta z najwyższą ceną:** 137807.79

**WOJ T**  
mgr *Grzegorz Palacz*  
(1)