

Cewice, dn. 4.07.2008r.

NT 3411-5/1/08

Oferenci wg listy zarejestrowanych
pobrań SIWZ do przetargu NT 3411-5/08

Urząd Gminy w Cewicach w odpowiedzi na zapytanie oferenta złożone do przedmiaru robót-przetarg NT 3411-5/08 „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Łebunia gm. Cewice”, wyjaśnia:

1. Pytanie 1:
Poz. 60 przedmiaru- obrzeża betonowe zgodnie z projektem winny być na ławie betonowej z oporem, co z ławą?
2. Odpowiedz 1:
Należy uwzględnić w kosztorysie ławę pod krawężnik i opór dla krawężnika z betonu klasy C-15. Należy też dodać wykop pod te elementy.
3. Pytanie 2:
Poz.86 przedmiaru brak klasy betonu z którego powinna zostać wykonana podbudowa.
4. Odpowiedz 2:
Podbudowę należy wykonać z betonu klasy C-10.
5. Pytanie 3:
Poz. 90 przedmiaru kostka polbruk gr. 80mm typu azur- brak koloru, wymiaru ewentualnie producenta.
6. Odpowiedz 3:
Kostka polbruk azur to Ekokostka o wymiarach 40x60cm w kolorze szarym.
7. Pytanie 4:
Poz. 91 przedmiaru kostka polbruk gr. 80mm typu azur- brak koloru, wymiaru ewentualnie producenta
8. Odpowiedz 4:
Jak w p.3.

WÓJT
mgr Grzegorz Palasz
(1)

