



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.36.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.20.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

*dla miejscowości **Łebunia**, gmina **Cewice** oraz miejscowości **Bukowina**, gmina **Cewice** – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego **Łebunia - Bukowina**.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Łebunia – Bukowina” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łebunia – Bukowina” jest Gmina Cewice ul. W. Witosy 16. Z wodociągu tego korzysta 1308 osób, a średnia dobową produkcją wody wynosi 150 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łebunia, gm. Cewice oraz Bukowina, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesem uzdatniania - odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 17 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 5 próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody. Gmina Cewice uruchomiła chlorowanie sieci wodociągowej. Po wyłączeniu chlorowania pobrano próbki kontrolne w celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych. W wyniku badań stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. W związku z tym ponownie włączono chlorowanie. Po zakończeniu dozowania środka dezynfekcyjnego pobrano próbki kontrolne, w których nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Łebunia - Bukowina” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Rarański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.41.2018

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.25.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

dla miejscowości Pieski – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Pieski”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Pieski” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Pieski” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 36 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,29 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Pieski gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała przekroczenia mętności i nieakceptowalną barwę (tj. kolejno 6 NTU i 20 mg/l). Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd sieci wodociągowej. Poinformowała, że w tym czasie wystąpiły przerwy w dostawie wody spowodowane brakiem energii elektrycznej w hydroforni na skutek nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11.08.2017 r. do 12.08.2017 r. W próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Pieski” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.40.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.24.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości **Unieszyniec** – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Unieszyniec”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Unieszyniec” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyniec” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 42 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 3,05 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszyniec gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 8 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała przekroczenie mętności (tj. 7 NTU). Po przeprowadzonym przeglądzie sieci wodociągowej pobrano próbkę kontrolną. W próbce tej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Unieszyniec” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.39.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.23.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla części miejscowości Karwica – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Karwica”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Karwica” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta stale 9 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 0,37m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 2 różnych próbkach wykazała ponadnormatywną mętność tj. 2 NTU i 30 NTU, w 1 próbce wykazała nieakceptowalną barwę, tj. 30 mg/l. Gmina Cewice przeprowadziła przegląd sieci wodociągowej. W próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Karwica” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.45.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.29.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Popowo – gmina Cewice oraz miejscowości Okalice – gmina Cewice - zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Popowo”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Popowo” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Popowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 368 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 39 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Popowo gm. Cewice oraz Okalice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2017 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała w ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli, tj.: 1 jtk w 100 ml. W próbce kontrolnej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Popowo” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.46.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.30.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Krępkowice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Krępkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Krępkowice” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Krępkowice” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 94 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 10 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krępkowice – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2017 r. pobrano 9 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 2 próbkach wykazała ponadnormatywną mętność (tj. w obu – 2NTU) oraz obecność bakterii grupy coli tj. w 1 próbce - 33 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody a w drugiej 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml wody. Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd hydroforni i sieci wodociągowej. We wszystkich próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Krępkowice” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.48.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.32.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Unieszynko – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Unieszynko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Unieszynko” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszynko” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 78 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 8,1 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszynko gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 2 próbkach wykazała ponadnormatywną mętność (tj. 2NTU w obu) natomiast w 1 próbce ponadnormatywna liczbę bakterii grupy coli, tj. 2 jtk w 100ml badanej wody. Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd sieci wodociągowej. W próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Unieszynko” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.38.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.22.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Siemirowice – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Siemirowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Siemirowice” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Siemirowice” jest Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice. Z wodociągu tego korzysta 1179 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 117 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Siemirowice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 18 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 6 próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Gmina Cewice uruchomiła chlorowanie sieci wodociągowej. Po wyłączeniu chlorowania pobrano próbki kontrolne w celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych. W wyniku badań stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. W związku z tym ponownie włączono chlorowanie. Po zakończeniu dozowania środka dezynfekcyjnego pobrano próbki kontrolne, w których nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Siemirowice” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.37.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.21.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla części miejscowości Cewice – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Cewice S I.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Cewice S I” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice S I” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 1874 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 214 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Cewice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 8 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała obecność 4 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody oraz ponadnormatywną mętność – 2NTU. Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd sieci wodociągowej. W próbkach kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Cewice S I” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a


dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.50.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.34.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Malczyce – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Malczyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Malczyce” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Malczyce” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 56 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,47 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Malczyce gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną mętność, tj. 2NTU. W próbce kontrolnej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Malczyce” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.49.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.33.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Dziechno, gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Dziechno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Dziechno” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Dziechno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 67 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 4,74 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Dziechno. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Dziechno” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.51.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.35.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Maszewo Lęborskie - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Maszewo Lęborskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Maszewo Lęborskie” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą Maszewo Lęborskie jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 800 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 79 m³. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Maszewo Lęborskie gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Maszewo Lęborskie” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.53.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.37.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Lesiaki – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Lesiaki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Lesiaki” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Lesiaki” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 52 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 1,4 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Lesiaki gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Lesiaki” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.55.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.39.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla budynku Nadleśnictwa Cewice w miejscowości Osowo, gmina Cewice – zaopatrywanego w wodę do spożycia z wodociągu Osowo - Leśniczówka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Osowo – leśniczówka” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Osowo – leśniczówka” jest Nadleśnictwo Cewice ul. Wincentego Witosa 39. Z wodociągu tego korzysta 5 osób, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 0,3 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę leśniczówkę w miejscowości Osowo, gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: dezynfekcja wody światłem UV.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Osowo - leśniczówka” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Cewice
2. Wójt Gminy Cewice ✓
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.47.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.31.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla części miejscowości Cewice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Cewice S III.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Cewice S III” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice SIII” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 94 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 19 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę części miejscowości Cewice, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Cewice S III” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.44.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.28.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Osowo Lęborskie – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Osowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Osowo” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Osowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 281 osób, a średnia dobową produkcja wody wynosi 17,66 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Osowo Lęborskie, gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesowi odżelaziania.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Osowo” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.43.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.27.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Oskowo – Gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Oskowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Oskowo” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Oskowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 235 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 20 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Oskowo gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2017 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Oskowo” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.42.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.26.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla miejscowości Unieszyno - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Unieszynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Unieszyno” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 169 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 12,07 m³. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Unieszyno – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Unieszyno” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.52.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.
Nr OHK.36.W.2018
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla części miejscowości Karwica – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Karwica-Górna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Karwica – Górna” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica – Górna” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 70 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 42 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Karwica Górna” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2018-02-26

OHK.90.4411.54.2018

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 r.

Nr OHK.38.W.2018

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

dla budynków PKP w miejscowości Maszewo Lęborskie - gmina Cewice – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu lokalnego Maszewo - PKP.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Maszewo – PKP” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Maszewo – PKP” jest PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4. Z wodociągu tego korzysta 11 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 1 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę budynki PKP miejscowości Maszewo gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2017 r. pobrano 11 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 5 próbkach wykazała nieakceptowalną mętność (w dwóch próbkach – 2 NTU, w dwóch – 3NTU i w jednej próbce 4 NTU), w 2 próbkach ponadnormatywną zawartość manganu (113 µg/l i 153 µg/l) oraz w 3 ponadnormatywną zawartość żelaza (653 µg/l, 1573 µg/l i 329 µg/l). W związku z kwestionowaną fizykochemiczną jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku wszczął postępowanie administracyjne. Strona przeprowadziła przegląd urządzeń do uzdatniania wody oraz płukanie sieci. Uzyskano poprawę jakości wody. Ponadto w 3 próbkach pobranych w 2017 r. stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody (tj. 3 jtk, 10 jtk i 4 jtk w 100 ml). W związku z powyższym PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przystąpiło do działań naprawczych polegających na chlorowaniu i płukaniu ujęcia wody. W dniu 2018-01-05 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie kwestionowanej mikrobiologicznej jakości wody. W próbkach kontrolnych pobranych po wykonaniu działań naprawczych w dniu 2018-01-10 i w dniu 2018-01-22 nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2017 r. stwierdził, że wodociąg „Maszewo PKP” produkował wodę nie spełniającą wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml. **W 2018 r. uzyskano poprawę jakości wody.**

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Łęborku

dr inż. Zbigniew Barański

Do wiadomości:

1. PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk
2. Wójt Gminy Cewice ✓
3. a/a