

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr OHK . 350 . 2016 . AL

Cewice, dnia 21.10.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Annę Lamkiewicz i Renatę Zając**, Oddział Higieny Komunalnej PSSE w Lęborku, numer upoważnienia OHK.90.4032.1.364.2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Cewice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

.....

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: **841-10-13-327/000331677**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jerzy Pernał – Wójt Gminy Cewice

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Zbigniew Żarłok – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Czesław Birkholz – konserwator wodociągów

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **21.10.2016 r., godzina 9:00**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia : **nie dotyczy**
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **21.10.2016 r., godzina 13:13**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych dot. wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Cewice.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - 1) **Dokumentacja medyczna pracownika (1 sztuka)**
 - 2) **Pozwolenie wodnoprawne dla wodociągu Maszewo Lęborskie (decyzja nr 10/14 z dnia 2014-06-09)**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **FK_HK_02 Edycja**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Skontrolowano 9 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujących się na terenie gminy Cewice, tj: wodociąg Dziechno, Popowo, Łebunia – Bukowina, Cewice S III, Cewice SI, Unieszyno, Krępkowice, Maszewo Lęborskie i Malczyce. W stosunku do żadnego z tych obiektów nie toczy się postępowanie administracyjne.

- 1) **Wodociąg Dziechno – na terenie strefy znajduje się jedna czynna studnia. W dniu kontroli brak było siatki zabezpieczającej na kominku wentylacyjnym. Strefa ogrodzona, nieprawidłowe oznakowanie strefy. Nie ma możliwości poboru próby wody po hydroforze. W budynku hydroforni umieszczony była umieszczona informacja o zakazie palenia. Planowany jest remont dachu budynku hydroforni.**
- 2) **Wodociąg Popowo – ujęcie w miejscowości Popowo zasila miejscowość Popowo i Okalice. Na terenie strefy znajduje się 1 czynna studnia oraz 1 studnia chłonna wód popłucznych. Strefa jest ogrodzona. Nieprawidłowe oznakowanie strefy. Ogrodzenie uszkodzone (uszkodzona bramka wejściowa i zgięta siatka ogrodzeniowa). Według oświadczenia konserwatora w 2017 r. planowana jest wymiana ogrodzenia. Brak uzdatniania wody. W budynku znajdują się 2 czynne hydrofory. W budynku hydroforni umieszczony była informacja o zakazie palenia. Woda z ujęcie w Popowie zasila miejscowość Okalice. Studnia w Okalicach jest rozłączona. Hydrofor i pompa aktualnie są wyłączone. W razie konieczności są gotowe do ponownego użycia. Co ok. 2 tygodnie w Okalicach jest robiony przegląd studni podczas którego jest ona uruchomiana. Strefa ogrodzona, nieoznakowana.**

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

- 3) **Wodociąg Łebunia – Bukowina** – Na terenie strefy w miejscowości Łebunia znajduje się 1 studnia sterownicza, 2 studnie do poboru wody surowej oraz 1 studnia wód popłucznych. Strefa jest ogrodzona, nieprawidłowe oznakowanie strefy. W studni sterowniczej znajduje się zbiornik buforowy. Umieszczony jest kurek czerpalny do poboru prób wody, nie oznakowany. Brak było siatki zabezpieczającej na kominku wentylacyjnym studni. Ujęcie w Bukowinie działa wspomagająco, w przypadku awarii. Strefa w Bukowinie jest oznakowana jako pośrednia – nieprawidłowe oznakowanie strefy. Przed budynkiem hydroforni znajduje się agregat prądowłórczy uruchomiany w przypadku awarii. Na terenie strefy znajduje się jedna studnia. W hydroforni znajdują się 2 odżelaziacze, 4 hydrofory, w tym 1 nieczynny, 1 działa jako zbiornik hydroforowy. W dniu kontroli podłoga była mokra z powodu pęknięcia rury PCV. Brak oznakowania kurka czerpального do poboru prób wody wprowadzanej do sieci. W budynku hydroforni umieszczone jest informacja o zakazie palenia.
- 4) **Wodociąg Cewice SIII** – ujęcie ogrodzone, nieprawidłowe oznakowanie strefy. Brak jest uzdatniania wody. Na terenie strefy znajduje się studnia sterownicza. Na władze znajduje się komin wentylacyjny z siatką zabezpieczającą. W studni znajduje się kurek do poboru próbek wody, nieoznakowany.
- 5) **Wodociąg Cewice S I** – strefa ogrodzona, nieprawidłowe oznakowanie strefy. Na terenie strefy znajdują się dwie czynne studnie. Posiadają kominki wentylacyjne plastikowe z kratką, która w dniu kontroli była uszkodzona, popękana. W hydroforni znajduje się 5 czynnych hydroforów. Woda z przedmiotowego wodociągu nie jest uzdatniania. Brak jest kurka czerpального na wyjściu wody do sieci wodociągowej. Kurek do poboru znajduje się na środkowym hydroforze. Punkt ten nie odzwierciedla jakości wody wprowadzanej do sieci wodociągowej, jest nieoznakowany.
- 6) **Wodociąg Unieszyno** – Strefa ogrodzona, oznakowana jako pośrednia. Na terenie znajduje się 1 czynna studnia. W studni znajduje się kurek do poboru wody surowej. Pokrywa jest uszczelniona, komin wentylacyjny wg oświadczenia będzie wymieniony. Woda z ujęcia jest uzdatniania. W budynku hydroforni znajduje się 1 hydrofor, zbiornik oraz filtr. Jest wyznaczony kurek czerpalny do poboru wody uzdatnionej, nieoznakowany. W hydroforni znajduje się informacja o zakazie palenia.
- 7) **Wodociąg Krępkowice** – Strefa ogrodzona, oznakowana jako pośrednia. Na terenie strefy znajduje się 1 czynna studnia i 3 studnie na wody popłuczne. Na władze do studni znajduje się komin wentylacyjny plastikowy nowy z siatką ochronną. W studni znajduje się zawór do poboru wody surowej. W budynku hydroforni znajduje się 1 hydrofor, 1 czynny odżelaziacz i 1 wyłączony odżelaziacz. Kurek czerpalny do poboru wody znajduje się na hydroforze po uzdatnianiu, nieoznakowany. W hydroforni umieszczona jest informacja o zakazie palenia.
- 8) **Wodociąg Maszewo Lęborskie** – strefa ogrodzona, bez oznakowania. W budynku hydroforni znajdują się 2 hydrofory. Kurek czerpalny umieszczony jest na jednym z hydroforów, nieoznakowany. Na terenie strefy znajduje się 1 studnia. Na stałe umieszczona jest w niej pompa pływakowa. W studni znajduje się zawór do poboru wody surowej. Druga czynna studnia znajduje się przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Maszewie. Jest ona ogrodzona. Składa się z 1 komory do której prowadzą 2 włady.
- 9) **Wodociąg Małczyce** – strefa ogrodzona, brak oznakowania. Na terenie strefy znajduje się 1 czynna studnia. W hydroforni znajduje się 1 hydrofor oraz filtr ze złożem. W budynku znajduje się kurek czerpalny uzdatnianej, brak oznakowania.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W czasie kontroli ww wodociągów nie stwierdzono nieprawidłowego stanu sanitarno – higienicznego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - **nie dotyczy**

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

- 1) Oznakować kurki czerpalne do poboru próbek wody uzdatnionej lub wprowadzanej do sieci wodociągowej (w przypadku braku uzdatniania)
- 2) Oznakować prawidłowo strefy ochrony bezpośredniej
- 3) Zamontować siatki przeciw owadom w kominkach wentylacyjnych studni,
- 4) Przenalizować prawidłowość usytuowania punktów poboru próbek wody wprowadzanej do sieci wodociągowej (uzdatnionej lub bez uzdatniania)

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ML. ASYSTENT
w Odziale Higieny Komunalnej
PSSi w Lęborku
Anna Stawulicz
mgr. Anna Łankiewicz

Anna Stawulicz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

Z up. WÓJTA
KIEROWNIA REPERATU
ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zbigniew Żarlock

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego nr FK_HK_02 Edycja

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2016-10-20

UPOWAŻNIENIE Nr OHK.90.4032.1.364.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) i §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracownika(ów) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku Pana(ia) **Renate Zajac** - kierownika Oddziału Higieny Komunalnej - legitymacja służbowa nr: 7/07 oraz **Annę Lamkiewicz** - młodszego asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej - legitymacja służbowa nr: 1/2012


Nazwa i adresy firmy objętej kontrolą:

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno - sanitarnych dot. wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Cewice.

Kontrola trwać będzie od dnia 2016-10-21 do dnia 2016-10-21



pieczęć okrągła

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
[Signature]
dr inż. *[Signature]* podpis

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Kontrolowany winien umożliwić dokonanie kontroli osobom upoważnionym. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Kontrolowany jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli. Kontrolowany jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Kontrolowany ma obowiązek:

- 1) umożliwić przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy oraz udostępnić wszystkie pomieszczenia i urządzenia wchodzących w jego skład, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, ogródkach działkowych, środkach transportu i obiektach z nimi związanych, obiektach będących w trakcie budowy,
- 2) udzielania pisemnych lub ustnych informacji oraz stawiać się na wezwanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 3) okazać na żądanie dokumenty i udostępnić wszelkie dane oraz udostępnić próbki do badań laboratoryjnych,
- 4) umożliwić wstęp do mieszkania w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej,
- 5) zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy, wpisuje się do książki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązany posiadać zakład pracy.

Kontrolowany ma prawo:

- uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i sporządzaniu protokołu,
- zgłaszać zastrzeżenia w protokole do ustaleń wynikłych w trakcie kontroli,
- przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek
- składania dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

Upoważnienie w jednym egzemplarzu pozostawia się kontrolowanemu, drugi egzemplarz załącza się do akt administracyjnych.

