

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łęborku
ul. Gdańska 63 tel. 862-10-10
84-300 ŁĘBORK

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr WK/129/15/F

Cewice 2015-10-16

przeprowadzonej przez Teresę Fierkę st. insp. hyg. up. Nr 3/15
(Miejscowość i data)
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęborku
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 t.j. z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Urządzenia wodociągowe na terenie Gminy Cewice:
Malczajce, Unieszynko, Maszewo

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Gminy Cewice
(imię i nazwisko /pełna nazwa /inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
M. W. Witosa 16
84-312 Cewice
(adres zamieszkania /adres siedziby w przypadku spółki cywilnej /adres zamieszkania wszystkich współników /telefon /faks)

I.3. NIP 841-10-13-321 REGON 000331677 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Jerzy Fernal - Wójt Gminy Cewice

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Zbigniew Zawlok - kierownik gospodarki komunalnej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie było

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2015-10-16 godz. 11:30

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych dot. wodociągu i Malczajce, Unieszynko, Maszewo

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Toczy się postępowanie administracyjne zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 2015 09 18 OHK 50.441 6.8.2015 PPI S w Łęborku zawiadomienia ze w dniu 18.09.2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie kwestionowanej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Unieszynko.
Natomiast nie toczy się postępowanie administracyjne

dot. wodociągu Maszewo i Malczyce

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie użyto

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie pobrano

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie korzystano

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Orzeczenie lekarskie pracownika (1) - aktualne
Pozwolenie wodnoprawne wodociągu Umieszyńko ważne do
31 stycznia 2020 r., wodociągu Malczycech ważne do 2021
wodociągu Maszewo ważne do 08.06.2021
Rejestry awarii i napraw urządzeń wodociągowych
Umowa z firmą ELWOL Sevotkovic - na wywóz odpadów
komunalnych

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie było

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Upoważnienie Nr OHK 90 4032 - 1394 2015

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą nie wnoszą* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

w wysokości..... na podstawie art.

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Stan sanitarno-ponadglówny w dniu kontroli kontrolowanych urządzeń wodociągowych promotorów.

Data i godz. zakończenia kontroli: 2015-10-16 godz. 13:30 Łączny czas kontroli: 2h

URZĄD GMINY
84-312 w Cewicach
ul. W. Witosa 16
woj. pomorskie
tel. 59 861 34 60, 861 34 61, fax 59 861 34 62
REGON 000531677
MIP 841-10-13-327, REGON 000531677
(*)
(podpis i/lub pieczęć strony prowadzącej kontrolę)

KIEROWNIK REFERATU
ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zbigniew Zarłok

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. INSPIKTOR PŁYNY
PSSE

(podpis i/lub pieczęć osób/osób kontrolujących/fych)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 2015-10-16

KIEROWNIK REFERATU
ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zbigniew Zarłok

URZĄD GMINY
84-312 w Cewicach
ul. W. Witosa 16
woj. pomorskie
tel. 59 861 34 60, 861 34 61, fax 59 861 34 62
REGON 000531677
MIP 841-10-13-327, REGON 000531677
(*)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiekту w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** - właściwe zakreślić